



*J. R. Karpiński*

Gdańsk, dn. 05.06.2014 r.

**ZARZĄDZENIE NR 4.1**

EBS-T / WT / 155 / 2014 / AKP

**GZNK SZB**  
Dział Przygotowania  
Modernizacji i Remontów  
**80 – 171 Gdańsk**  
**ul. Cygańska Góra 1**

*JP-1659/14*

Warunki techniczne podłączenia do kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Smętnej 5 (dz. nr 52) w Gdańsku.

S N G informuje, że do ww. budynku woda doprowadzana jest istniejącym przyłączem wodociągowym Ø 32mm, włączonym do wodociągu Ø 100mm żel w ul. Smętnej. Rozliczenie za pobraną wodę następuje na podstawie wskazań wodomierza Ø 15mm zainstalowanym w budynku. Ww. wodomierz zarejestrowany jest w naszej firmie na GZNK.

Odprowadzenie ścieków należy przewidzieć do kanału sanitarnego Ø 0,20 m ułożonego w ul. Smętnej.

**Po podłączeniu do kanalizacji sanitarnej podpisać umowę z naszą firmę na odprowadzanie ścieków.**

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, które stanowią element uzbrojenia kanału miejskiego, należy stosować włazy z logo Gdańska, zgodne z Zarządzeniem nr 1/03/2011 z dnia 16.03.2011r. Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Wzór logo jest opublikowany na stronie internetowej [www.giwk.pl](http://www.giwk.pl).

Włazy muszą spełniać wymogi normy PN EN 124 "Zwieńczenia wpustów i studni kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością".

Przy kanalizowaniu piwnic przewidzieć montaż urządzenia przeciwwzalewowego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Na trasie przyłączy wod. - kan. nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych, ani składowisk.

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej, dokumentację tę uzgodnić z naszą firmą.


Warunki techniczne ważne są do 05.06.2016r. należy je załączyć do dokumentacji.

Po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie zapewnimy odbiór ścieków z zabudowy - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo Budowlane.

W załączeniu, w celach informacyjnych przekazujemy projekt "Umowy o przyłączenie" wraz z załącznikiem do umowy.

Warunkiem przystąpienia do robót związanych z realizacją przyłączy wod. - kan. jest podpisanie załączonej umowy w dwóch egzemplarzach. Złożenie umowy przez Inwestora (tj. osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub przez ich pełnomocnika) odbywa się równolegle ze zgłoszeniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę - w Centrum Działań Operacyjnych w siedzibie SNG w Gdańsku - ul. Wałowa 46, budynek Dyrekcji - parter.

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Wydziału Biuro Studiów i Inwestycji  
  
Zbigniew Szramuk

Zał.: Projekt „Umowy o przyłączenie”.