

Lp.	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Jedn.	Ilość
INSTALACJA SSP				
1	Centrala adresowalna 2-pętla (maks.4 pętla), wskazania LED 16 stref, możliwa praca jako repetytor z NC2051	CSP - FP1216C-18	kpl	1
2	Karta 18 przekaźników programowanych, 18 wyjść NC lub NO, dowolnie programowanych	RB2016	kpl	1
3	Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe	BS131N	kpl	2
4	Czujka optyczna dymu, adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43	DP2061N	kpl	84
5	Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania (uwaga: nie stosować na pętli razem z IU2016!)	DB2016	kpl	84
6	ROP czerwony wewnętrzny, adresowalny serii 2000, z puszką natynkową z zaciskami, z szybką, z kluczem testującym, IP24D	DM2010-18	kpl	12
7	Moduł adresowalny pętlowy, 4 wejścia / 4 wyjścia NC/NO, serii 2000, w obudowie IP40	IO2034C	kpl	1
8	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP21	AS363	kpl	22
9	drukarka zewnętrzna np.. Typu kafa		kpl	1
10	Przewód typ HDGs 2x1PH90 Prod.	wg potrzeb	m	
11	Przewód typ YnTKSYekw1x2x0,8 Prod.	wg potrzeb	m	

ELDRUCIK	WINDYKACJA	SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		