

Lp.	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Jedn.	Ilość
TABLICA RW				
1	Obudowa izolacyjna typ	RW	kpl	1
2	Rozłącznik typ 400V, 25A	01F	kpl	1
3	Dioda sygnalizacyjna typ Ledy	H1-H3	szt.	3
4	Ochronnik przepięciowy typ		kpl	1
5	Wyłącznik nadprądowy B10A	1F, 2F	szt.	2
6	Wyłącznik nadprądowy B16A	3F, 4F	szt.	2
7	Złączki gwintowe dla 2,5-4mm ²		szt.	120
8	Korytka kablowe	wg potrzeb		
9	Materiały pomocnicze	wg potrzeb		
10	Dławice kablowe	wg potrzeb		
UZUPEŁNIENIA ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIC				
1	Wyłącznik różnicowo-i nadmiarowo prądowy typ 30mA, 16A	11P, 17P	szt.	2
Firma projektowo-budowlana LESZEK HERSTOWSKI 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m1		Gdański Zarząd Nieruchomości Budynek BOM Gdańsk ul. Sienna 6	Branża Elektryczna	
		SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW	STR.1/4	E-00

Lp.	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Jedn.	Ilość
OSPRZĘT I URZĄDZENIA				
1	Wyłącznik p/t typ 1-biegunowy	wg schematów głównych i planów	szt.	12
2	Wyłącznik p/t typ świecznikowy	wg schematów głównych i planów	szt.	4
3	Wyłącznik p/t typ schodowy	wg schematów głównych i planów	szt.	11
4	Wyłącznik p/t bryzgoszczelny typ 1-biegunowy	wg schematów głównych i planów	szt.	17
5	Gniazda wtyczkowe p/t z k/z. typ 230V, 10A	wg schematów głównych i planów	szt.	44
6	Gniazda wtyczkowe p/t bryzg. z k/z. typ 230V, 10A	wg schematów głównych i planów	szt.	2
7	Zestaw "ZPK" (zintegrowany punkt komputer.) montowany w kanale kablowym wyposażony w: * gniazdo komput. 1xRJ45, kat.5e, PowerCat 5e, białe, z wypos. - 2 kpl * 2 gniazda 230V, pojedyncze kodowane, czerwone z blokadą (typ 4 moduły 22,5x45, przelotowe, mechanizm 2x2P+Z z blokadą) * klucze do gniazd montowane na wtyczkę * 2 gniazda 230V, pojedyncze ogólne, białe (typ 4 moduły 22,5x45, mechanizm 2x2P+Z) * akcesoria do montażu osprzętu w kanałach (uchwyty zatrzaskiwane lub puszki instalac.) * zestaw mocowany we wspólnej ramce	Szczegółową specyfikację elementów zestawu należy skonsultować z dystrybutorem osprzętu wg schematów głównych i planów	kpl	44
8	System kanałów instal. (listwa przyścienna) typ 50x105 z przegrodą dla oddzielnego prowadzenia instalacji el. 230V, i okablowania strukturalnego, wraz z systemowymi łącznikami kątowymi, podłużnymi i zaślepkami końcowymi.	Szczegółową specyfikację elementów zestawu należy skonsultować z dystrybutorem osprzętu	m	
9	Kabel 4x2x0,51 typ PowerCat 5e, wersja LSZH, 4pary	wg potrzeb		
10	Rurki ochronne do wykonania przepustów przez ściany	wg potrzeb		
11	Oprawa świetlówkowa	typ A wg schematów głównych i planów	szt.	35
Firma projektowo-budowlana LESZEK HERSTOWSKI 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m1		Gdański Zarząd Nieruchomości Budynek BOM Gdańsk ul. Sienna 6	Branża Elektryczna	
		SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW	STR.2/4	E-00

Lp.	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Jedn.	Ilość
OSPRZĘT I URZĄDZENIA				
12	Oprawa świetlówkowa	typ B wg schematów głównych i planów	szt.	4
13	Oprawa świetlówkowa	typ D wg schematów głównych i planów	szt.	3
14	Oprawa świetlówkowa	typ F wg schematów głównych i planów	szt.	5
15				
16				
17				
Firma projektowo-budowlana LESZEK HERSTOWSKI 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m1		Gdański Zarząd Nieruchomości Budynek BOM Gdańsk ul. Sienna 6 SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW	Branża Elektryczna STR.3/4	E-00

Lp.	Wyszczególnienie	Oznaczenie	Jedn.	Ilość
INSTALACJE				
1	Kabel typ YKY5x25 Prod.	wg potrzeb	m	
2	Przewód typ YKY5x10 Prod.	wg potrzeb	m	
3	Przewód typ YDY 3x4 Prod.	wg potrzeb	m	
4	Przewód typ YDY 4x1,5 Prod.	wg potrzeb	m	
5	Przewód typ YDY 3x1,5 Prod.	wg potrzeb	m	
6	Przewód typ YDY 3x2,5 Prod.	wg potrzeb	m	
7	Taśma stalowa ocynk. typ FeZn 30x4 Prod.	wg potrzeb	m	
8	Przewód do inst.poł. wyrówn. typ LY4 Prod.	wg potrzeb	m	
9	Obejmy typ Prod.	wg potrzeb	m	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
Firma projektowo-budowlana LESZEK HERSTOWSKI 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m1		Gdański Zarząd Nieruchomości Budynek BOM Gdańsk ul. Sienna 6	Branża Elektryczna	
		SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW	STR.4/4	E-00