

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowanego:

**PROJEKT zagospodarowania Ul. Piwna 48/49-58, Św. Ducha 26/30-48,
w Gdańsku dz. nr 353/14 i 353/17 , obręb ew. 89**

dla inwestora:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

Projektant:

inż. Andrzej Szypowicz
80 – 366 Gdańsk ul. Jagiellońska 42/M/9
upr. 459/GD/74

Opis

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z **zagospodarowaniem Ul. Piwna 48/49-58, Św. Ducha 26/30-48, w Gdańsku dz. nr 353/14 i 353/17 , obręb ew. 89**

Instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne: oświetlenia terenu

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- montaż oświetlenia terenu
- montaż szafki oświetleniowej
- zasilanie domofonów
- zasilanie bram wjazdowych

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

- sieć wodociągowa
- kable energetyczne nn 0,4kV
- sieć gazowa

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- kable energetyczne nn 0,4kV
- sieć gazowa

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

 prowadzenie robót w pobliżu podziemnych przewodów linii elektroenergetycznych nn-0,4kV – duża, możliwość porażenia
 prowadzenie robót na liniach kablowych nn
 – duża, możliwość porażenia

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”

- pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne oraz należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, że przemieszczanie się pod transportowanymi przez dźwig materiałami jest wzbronione.
- wskazać pracownikom konieczność wyłączenia napięcia nn w istniejącej rozdzielnicy przed przystąpieniem do przełączania.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

- należy dokonać wygradzenia miejsc pracy (wykopów do układania kabli), prace będą odbywać się na terenie otwartym,
- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.
- Wykopy w miejscach występowania kabli energetycznych wykonywać ręcznie
- Prace kablowe prowadzić w stanie beznapięciowym
- odkryte a niezidentyfikowane kable traktować jako będące pod napięciem

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.

Opracował:
inż. Andrzej Szypowicz